




WL haber





## KLİMA KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Klimanızı çalıştırırken uygun bir oda sıcaklığı seçmeniz önerilmektedir. Çok düşük sıcaklık seçimi yapmanız odayı çok soğutacağı gibi gereksiz enerji tüketimine yol açacaktır. Ayrıca sık sık derece değiştirmemeniz önem taşıyor.
- Ev ve işyerlerinde 23°C sıcaklık ve %50 nem, ideal iklimlendirme koşullarıdır. Klimanızı çalıştırırken bu konuları seçmeniz önerilmektedir.
- Klimanızı uzun süre kullanacaksanız zaman zaman pencere veya kapıyı açarak odanızı havalandırınız.
- İç ünitelerde yer alan hava kanatçıklarının soğutma konumunda yatay, ısıtma konumunda dikey olmalarına dikkat edilmelidir.
- Dikey menfez kanatlarını sağ ve sola ayarlayarak havanın odaya eşit şekilde dağıtılmasına özen gösterilmelidir.
- Soğutma ya da nem alma konumunda odanın neminin %80'in altında olmasına dikkat ediniz. Yüksek nemde uzun süre cihazın çalıştırılması yoğunlaşmaya yol açar ve hava çıkış kanallarından su damlayabilir.
- Soğutma konumunda, ortamda ısı yayan cihazların kullanılmasına özen gösteriniz. Bilgisayar, TV, müzik seti gibi elektronik cihazlarla ampul, avize ve abajurlar ortama ısı yayarlar ve klimanın enerji sarfiyatını artırır.
- Dış ünitenin direkt güneş altında olduğu yerlerde, bir gölgelikle direkt güneşten korunması enerji sarfiyatının artmasını engeller.
- Her yaz ve kış sezonu öncesi klima cihazınızın bakım, temizlik ve kontrolleri çok önemlidir. Isı değişim parçalarının kirlenmesi veya tıkanması, klimanızın istediği soğutma-ısıtmayı gerçekleştirmek için daha çok çalışmasına, dolayısıyla enerji sarfiyatının artmasına sebep olur. Bu nedenle, klimanızı yılda en az bir veya iki defa yetkili servisler aracılığıyla bakım yaptırmanız klimanın fazla enerji tüketmesini engeller.

## İSKİD-ESSİAD KLİMA SOĞUTMA İSTATİSTİKLERİ 2012-2016



ÜRÜN	GİRİŞ (*)	ÇIKIŞ (*)			
	İMİALAT	İTHALAT			
<b>SPLIT KLİMALAR (İç Ünite)</b> (mono, multi ve kanallı) Önceki yıllarda kanallılar ayrı verilmekteydi. 2014'ten itibaren buraya dahildir.	2012	1.108.687	518.983	1.182.912	440.598
	2013	1.309.920	587.292	1.241.718	407.172
	2014	449.922	338.992	698.481	301.432
	2015	470.962	337.511	711.236	176.150
	2016	Veri yoktur	Veri yoktur	839.371	Veri yoktur



ÜRÜN	GİRİŞ (*)	ÇIKIŞ (*)			
	İMİALAT	İTHALAT			
<b>SPLIT KLİMALAR (Dış Ünite)</b> (mono, multi ve kanallı) Önceki yıllarda kanallılar ayrı verilmekteydi. 2014'ten itibaren buraya dahildir.	2012	1.094.929	506.576	1.160.053	440.547
	2013	1.295.030	571.114	1.216.404	402.442
	2014	442.260	305.045	666.865	296.443
	2015	459.962	312.103	678.248	173.587
	2016	Veri yoktur	Veri yoktur	796.824	Veri yoktur

